Attachment 16

Summary trunk-line monitoring for month of June

Trunk line check for Manhole 4936, 4937, 5105, 4104 on 6/21/04 to 6/3/04

Manhole 4936 high results of

6/21/04

Acetone	430	ug/l
Lead (1700-1900)	1260	ug/l
Zinc(1000-1200)	1780	ug/l
Zinc(1700-1900)	1320	ug/l

6/22/04

TRPH (1000-1200)	25.1	mg/l
Acetone	430	ug/l
Zinc(1015-1515)	1860	ug/l
Zinc(0415-0915)	1080	ug/l

6/23/04

Zinc(1145-1645) 900 ug/l

Manhole 4937 high results of

6/21/04

Acetone	990	ug/l
p-Isopropyltotuene	87	ug/l

6/22/04

Acetone	580	ug/l
Methylene Chloride	72	ug/l
Toluene	20	ug/l
m/p-Xylene	19	ug/l

6/23/04

Acetone	430	ug/l
Methylene Chloride	26	ug/l
Zinc(1755-2255)	3370	ug/l
Zinc(0555-1055)	2430	ug/l

Manhole 5105 high results of

6/21/04

Acetone	430	ug/l
Chromium(2300-0400)	93.4	ug/l

6/22/04

Acetone	440	ug/l
Lead (2310-0410)	83.3	ug/l

6/23/04

Nothing significant

Manhole 4104 high results of

6/21/04

Lead(1730-2230)	240	ug/l
Zinc(1730-2230)	1190	ug/l

6/22/04

Acetone	430	ug/l
Trichloroethane	29	ug/l
Lead(1140-1640)	62.4	ug/l

6/23/04

Nothing significant